



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ
361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 218/1/218

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальной казенной дошкольной образовательной организации «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в лице директора Борукаевой Жанны Мухтаровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 218 от «05» августа 2015 г. главного государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «28» августа 2015 г. по 15 ч. 00 мин. «28» августа 2015 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальной казенной образовательной организации «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Пушкина, 48.

проверку проводил(а):

Хахов Беслан Хажсуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору, эксперты не привлекаются

совместно с: директором МКДОО «Детский сад №3» г.п. Нарткала Борукаевой Ж.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Разработать годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	01.02.2016	

	предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).			
2	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в здании 1 раз в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2015	
3	Обеспечить имеющуюся систему противопожарной сигнализации дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2015	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«28» август 2015 г.
М.Л.П.*



Хахов Беслан Хажсуфович – государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Борукаева Жанна Мухтаровна, директор МКДОО Детский сад №3 г.п. Нарткала

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» август 2015 г.

(подпись)